



Dynamischer Plattendruckversuch

Bestimmung des dynamischen Verformungsmoduls gemäß TP BF-StB Teil B 8.3

Auftraggeber	EVF Jebenhausen	Schicht:	Frostschuttschicht
Bauvorhaben:	Grube - 1	Bodenart:	Lehm
Lage des Prüfpunktes		Bodengruppe	feinkörniger Boden
Anmerkung:		Ggf. Konsistenz:	
Ausgeführt durch:		Wetter/Temperatur:	Mäßiger Regen 13,6°C
Prüfdatum/Uhrzeit:	11.06.2026 09:59:02	Datensatznummer:	1
Geräte ID:	0124080093	Hersteller:	TERRATEST GmbH
GPS Position	48°42.1750N; 009°38.8977E	UTM	E 32 547699.2 N 5394634.0

Messung s4 (mm)	Messung s5 (mm)	Messung s6 (mm)	Mittelwert (mm)	Evd (MN/m ²)	Geforderter Evd	Differenz Evd (MN/m ²)	s/v (ms)	Geforderter Ev2
1,183	1,181	1,174	1,179	19,1	0,0	N/A	4,820	0,0





Dynamischer Plattendruckversuch

Bestimmung des dynamischen Verformungsmoduls gemäß TP BF-StB Teil B 8.3

Auftraggeber	EVF Jebenhausen	Schicht:	Frostschuttschicht
Bauvorhaben:	Grube - 2	Bodenart:	Lehm
Lage des Prüfpunktes		Bodengruppe	feinkörniger Boden
Anmerkung:		Ggf. Konsistenz:	
Ausgeführt durch:		Wetter/Temperatur:	Bedeckt 11,9°C
Prüfdatum/Uhrzeit:	11.06.2026 08:57:20	Datensatznummer:	1
Geräte ID:	0124080093	Hersteller:	TERRATEST GmbH
GPS Position	48°42.1797N; 009°38.9174E	UTM	E 32 547723.3 N 5394643.0

Messung s4 (mm)	Messung s5 (mm)	Messung s6 (mm)	Mittelwert (mm)	Evd (MN/m ²)	Geforderter Evd	Differenz Evd (MN/m ²)	s/v (ms)	Geforderter Ev2
1,151	1,100	1,113	1,121	20,1	0,0	N/A	4,835	0,0





Dynamischer Plattendruckversuch

Bestimmung des dynamischen Verformungsmoduls gemäß TP BF-StB Teil B 8.3

Auftraggeber	EVF Jebenhausen	Schicht:	Frostschuttschicht
Bauvorhaben:	Grube - 3	Bodenart:	Lehm
Lage des Prüfpunktes		Bodengruppe	feinkörniger Boden
Anmerkung:		Ggf. Konsistenz:	
Ausgeführt durch:		Wetter/Temperatur:	Mäßiger Regen 13,4°C
Prüfdatum/Uhrzeit:	11.06.2026 11:13:14	Datensatznummer:	1
Geräte ID:	0124080093	Hersteller:	TERRATEST GmbH
GPS Position	48°42.1740N; 009°38.9549E	UTM	E 32 547769.3 N 5394632.8

Messung s4 (mm)	Messung s5 (mm)	Messung s6 (mm)	Mittelwert (mm)	Evd (MN/m²)	Geforderter Evd	Differenz Evd (MN/m²)	s/v (ms)	Geforderter Ev2
1,089	1,091	1,079	1,086	20,7	0,0	N/A	4,018	0,0





Dynamischer Plattendruckversuch

Bestimmung des dynamischen Verformungsmoduls gemäß TP BF-StB Teil B 8.3

Auftraggeber	EVF Jebenhausen	Schicht:	Frostschuttschicht
Bauvorhaben:	Grube - 4	Bodenart:	Lehm
Lage des Prüfpunktes		Bodengruppe	feinkörniger Boden
Anmerkung:		Ggf. Konsistenz:	
Ausgeführt durch:		Wetter/Temperatur:	Leichter Regen 13,9°C
Prüfdatum/Uhrzeit:	11.06.2026 10:49:50	Datensatznummer:	1
Geräte ID:	0124080093	Hersteller:	TERRATEST GmbH
GPS Position	48°42.1579N; 009°38.9492E	UTM	E 32 547762.6 N 5394602.9

Messung s4 (mm)	Messung s5 (mm)	Messung s6 (mm)	Mittelwert (mm)	Evd (MN/m²)	Geforderter Evd	Differenz Evd (MN/m²)	s/v (ms)	Geforderter Ev2
0,219	2,427	2,446	1,697	13,3	0,0	N/A	7,487	0,0





Dynamischer Plattendruckversuch

Bestimmung des dynamischen Verformungsmoduls gemäß TP BF-StB Teil B 8.3

Auftraggeber	EVF Jebenhausen	Schicht:	Frostschuttschicht
Bauvorhaben:	Grube - 5	Bodenart:	Lehm
Lage des Prüfpunktes		Bodengruppe	feinkörniger Boden
Anmerkung:		Ggf. Konsistenz:	
Ausgeführt durch:		Wetter/Temperatur:	Bedeckt 11,7°C
Prüfdatum/Uhrzeit:	11.06.2026 08:39:20	Datensatznummer:	1
Geräte ID:	0124080093	Hersteller:	TERRATEST GmbH
GPS Position	48°42.1664N; 009°38.9400E	UTM	E 32 547751.2 N 5394618.5

Messung s4 (mm)	Messung s5 (mm)	Messung s6 (mm)	Mittelwert (mm)	Evd (MN/m²)	Geforderter Evd	Differenz Evd (MN/m²)	s/v (ms)	Geforderter Ev2
0,304	0,289	0,275	0,289	77,8	0,0	N/A	1,867	0,0



Dynamischer Plattendruckversuch

Bestimmung des dynamischen Verformungsmoduls gemäß TP BF-StB Teil B 8.3

Auftraggeber	EVF Jebenhausen	Schicht:	Frostschuttschicht
Bauvorhaben:	Grube - 6	Bodenart:	Lehm
Lage des Prüfpunktes		Bodengruppe	feinkörniger Boden
Anmerkung:		Ggf. Konsistenz:	
Ausgeführt durch:		Wetter/Temperatur:	Bedeckt 12,9°C
Prüfdatum/Uhrzeit:	11.06.2026 09:20:07	Datensatznummer:	1
Geräte ID:	0124080093	Hersteller:	TERRATEST GmbH
GPS Position	48°42.1672N; 009°38.9081E	UTM	E 32 547712.1 N 5394619.7

Messung s4 (mm)	Messung s5 (mm)	Messung s6 (mm)	Mittelwert (mm)	Evd (MN/m²)	Geforderter Evd	Differenz Evd (MN/m²)	s/v (ms)	Geforderter Ev2
0,694	0,692	0,691	0,692	32,5	0,0	N/A	3,843	0,0

